

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	363	Stadt Weiden – Umweltamt	Az.: 31-23-11-2016.
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	363	Stadt Weiden – Umweltamt	Az.: 31-23-11-2016.
Betreiber	[Name]	MEGAL – Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH Co. KG		
Standort	[Bezeichnung]	MEGAL –Erdgas-Verdichterstation Rothenstadt		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Zum Naabberg	30	92637 Weiden (Rothenstadt)
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Gasturbinenanlage zum Antrieb von Arbeitsmaschinen für den Einsatz von naturbelassenem Erdgas mit einer Feuerungswärmeleistung von 50 MW oder mehr		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	1.4.1.1		1.1

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X		36
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	27.11.2019	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang	umfassend [X]			
§§ 52 und 52a BImSchG	Schwerpunkte [X]	X	Altanlage: TÜV-Meßberichte vom 15.01.2019 der Gasturbinen ME 4 und ME 5 mit den aktuellen Betriebsstunden; Neuanlage: LGA-Meßberichte vom 21.11.2019 der Gasturbinen ME 1, ME 2 und ME 3 mit den aktuellen Betriebslaufzeiten; Fackelanlagen mit energetischer Verwertung von Leckagegasen; Begehung mit Anlagenidentifikation von den 5 Gasturbinen, Fackelanlagen und Notstromaggregat (neu); Bewertung der Beleuchtungsanlagen hinsichtlich Dark-Sky-Tauglichkeit und Lichtverschmutzung (Streulicht, Himmelsstrahler);	
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	BImSchG-Bescheid vom 29.09.2016, Az.:3100-0010-03313; BVT-Schlußfolgerungen vom 31.07.2017 für Gasturbinen (13. BImSchV); Anzeige vom 30.01.2019 zur Inbetriebnahme der Gasturbinen ME 1, ME 2 und ME 3 am 15.02.2019; Anzeige vom 25.02.2019 nach § 15 Abs. 1 BImSchG zur Unterbrechung der Betriebsbereitschaft der Altanlagen ME 4 + ME 5 vom 20.01.2019; Beleuchtungskonzept vom 15.03.2017 (LED-Lampen von OSRAM);	
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
	Die Feuerlöscheinrichtungen der Altanlage ME 4 und ME 5 ist nicht mehr erforderlich, da eine (vorübergehende) Außerbetriebnahme angezeigt wurde und diese beiden Gasturbinen ME 4 und ME 5 auch nicht mehr betriebsbereit sind !			

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL